



PAVUS, a.s.
Autorizovaná osoba AO 216, Oznámený subjekt 1391
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Rozhodnutí o autorizaci č. 46/2006 ze dne 22. listopadu 2006

C E R T I F I K Á T V Ý R O B K U

č. 216/C5a/2015/0078

vydaný pro

výrobce:

SOLODOOR a.s., Nádražní 166, 342 53 Sušice, IČ: 25209779

místo výroby:

SOLODOOR a.s, Nádražní 166, 342 53 Sušice

stát původu výrobku:

Česká republika

V souladu s ustanovením § 5a odst. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 163/2002 Sb.“), Autorizovaná osoba AO 216 potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Jednokřídlové dřevěné plné dveře požárně odolné v obložkové nebo ocelové zárubni, jednokřídlové dřevěné plné dveře požárně odolné a kouřotěsné v obložkové nebo ocelové zárubni

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby výrobků výrobcem a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené technickými předpisy, které souvisejí se základními požadavky uvedenými ve Stavebním technickém osvědčení č. S-216/C5a/2015/0078 ze dne 10.dubna 2015 (dále jen „STO“).

Autorizovaná osoba AO 216 zjistila, že systém řízení výroby výrobků výrobcem odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh, splňovaly požadavky stanovené ve shora uvedeném stavebním technickém osvědčení a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Protokol o certifikaci č. P-216/C5a/2015/0078 ze dne 30.dubna 2015, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby a systém řízení výroby výrobků výrobcem, výrazně nezmění.

Tento certifikát nahrazuje a ruší Certifikát č. 216/C5a/2012/0059 ze dne 24.4.2012, vydaný AO 216.

Autorizovaná osoba AO 216 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby u výrobce podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Pokud Autorizovaná osoba AO 216 zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

V Praze dne 30. dubna 2015



Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku jsou uvedeny na druhé straně tohoto certifikátu.

Druhá strana certifikátu výrobku č. 216/C5a/2015/0078

Sledovaná / deklarovaná vlastnost	Určená (požadavková) / klasifikační norma	Požadovaná / deklarovaná úroveň	Zjištěno	Posouzení shody
Požární odolnost	ČSN 73 0810 ČSN EN 13501-2+ A1	El ₂ 30 - C0/ EW 30 - C0	Požárně odolné jednokřídlové plné dveře o max. jmen. rozměrech DK 1 150 x 1 985 x 41 mm (š x v x tl.), obložková zárubeň FABI S v protipožárním provedení, <u>osazené v tuhé norm. podpěrné konstrukci tl. 150 mm</u> El₂ 30 - C0/ EW 30 - C0 požární odolnost oboustranně	Splněno ¹⁾
		El ₁ 30 / EW 30	Požárně odolné jednokřídlové plné dveře o max. sv. rozměrech DK 1 100 x 1 970 x 41 mm (š x v x tl.), obložková zárubeň GRENAMAT C / DTD tl. 22 mm, <u>osazené v tuhé norm. podpěrné konstrukci tl. 150 mm</u> El₁ 30 / EW 30 požární odolnost ze strany závěsů	Splněno ²⁾
		El ₂ 30 / EW 30	Požárně odolné jednokřídlové plné dveře o max. jmen. rozměrech DK 1 150 x 1 985 x 41 mm (š x v x tl.), ocelová zárubeň tl. 1,5 mm, <u>osazené v tuhé norm. podpěrné konstrukci tl. 150 mm</u> El₂ 30 / EW 30 požární odolnost oboustranně	Splněno ³⁾
Kouřotěsnost	ČSN 73 0810 ČSN EN 13501-2+ A1	Sm / Sa	Požárně odolné dveře kouřotěsné provedení o max. sv. rozměrech DK 1 100 x 1 970 x 41 mm (š x v x tl.), obložková zárubeň GRENAMAT C / DTD strana bez závěsů Sm / Sa	Splněno ⁴⁾
		Sm / Sa	Požárně odolné dveře kouřotěsné provedení o max. sv. rozměrech DK 1 100 x 1 963 x 41 mm (š x v x tl.), ocelová zárubeň tl. 1,5 mm Sm / Sa oboustranně	Splněno ⁵⁾
Třída reakce na oheň - desky na bázi dřeva - desky Grenamat	ČSN 73 0810 ČSN 13501-1+ A1	D-s2,d0 C-s2,d0	D-s2,d0 C-s2,d0	Splněno
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	DP3	DP3	Splněno
Odolnost proti svislému zatížení	ČSN EN 1192 ČSN 74 6401	třída 2	třída 2	Splněno
Odolnost proti statickému kroucení	ČSN EN 1192 ČSN 74 6401	třída 2	třída 2	Splněno
Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem	ČSN EN 1192 ČSN 74 6401	třída 2	třída 2	Splněno
Odolnost proti nárazu tvrdým tělesem	ČSN EN 1192 ČSN 74 6401	třída 2	třída 2	Splněno
Průvzdušnost	ČSN EN 12207 ČSN 74 6401	třída 3 třída 2	ocelová zárubeň třída 3 obložková zárubeň třída 2	Splněno
Zdravotní nezávadnost	Zdravotní nezávadnost	Zdravotní nezávadnost	Zdravotní nezávadnost	Splněno

- 1) platí za podmínek klasifikačního protokolu č. PK2-08-06-903-C-1 ze dne 31.8.2011, vydal PAVUS, a.s.
2) platí za podmínek klasifikačního protokolu č. PK2-08-05-047-C-1 ze dne 19.9.2011, vydal PAVUS, a.s.
3) platí za podmínek klasifikačního protokolu č. PK2-08-06-904-C-1 ze dne 31.8.2011, vydal PAVUS, a.s.
4) platí za podmínek klasifikačního protokolu č. PK2-09-06-001-C-1 ze dne 20.9.2011, vydal PAVUS, a.s.
5) platí za podmínek klasifikačního protokolu č. PK2-09-11-005-C-0 ze dne 6.12.2011, vydal PAVUS, a.s.

Platnost STO č. S-216/C5a/2015/0078 je do 30. dubna 2018



Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216